DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DIN-DVGW type examination certificate

NG-5146AS0302
Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich ***field of application***	Produkte der Gasversorgung *products of gas supply*
Zertifikatinhaber ***owner of certificate***	LOXEAL s.r.l. Via Marconato, 2, I-20031 Cesano Maderno (MI)
Vertreiber ***distributor***	LOXEAL s.r.l. Via Marconato, 2, I-20031 Cesano Maderno (MI)
Produktart ***product category***	Schmier-/Dicht-/Betriebsmittel: Dichtmittel für herstellerseitig zusammengefügte Gewindeverbindungen in Gasgeräten und Komponenten (5146)
Produktbezeichnung ***product description***	Anaerobes Dichtungsmaterial für metallene Gewindeverbindungen in Gasgeräten und Gasanlagen, nicht zulässig für die Verwendung in der Gas-Installation nach DVGW-TRGI 2008
Modell ***model***	LOXEAL 55-37
Prüfberichte ***test reports***	Kontrollprüfung Labor: 16/055/5146/03 vom 10.03.2016 (EBI)
Prüfgrundlagen ***test basis***	DIN EN 751-1 (01.05.1997)
Ablaufdatum / AZ ***date of expiry / file no.***	31.07.2021 / 16-0144-GNV

70028-04-A-DE

18.05.2016 Rie A-1/2
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013 akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und Wasserversorgung.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply industry.

DAkkS
Deutsche Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle
Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn
Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993
www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ *type*	Technische Daten *technical data*	Bemerkungen *remarks*
LOXEAL 55-37	Klasse: H	für Nennweiten > DN 10 bis DN 50

Verwendungshinweise / Bemerkungen
hints of utilization / remarks

geeignet für: metallene Gewindeverbindungen für Anwendungen bei groben Gewinden
nicht zulässig für: Verwendung in der Gas-Installation nach DVGW-TRGI 2008